

Предложение по замене светильников с традиционными лампами на светильники ТЭС.
 В таблице, указаны наиболее распространённые лампы.

№	Традиционные светильники				Светильники ТЭС			
	Тип	Потребляемая мощность, кВт	Световой поток светильника, Лм	Световой поток, Лм после 1 мес. работы коэф. = 0,6	Тип	Потребляемая мощность не более, кВт	Световой поток, Лм	
1.1.	Светильник с лампами накаливания	ЛОН-100Вт	0,10	680		ТЭС 022	0,02	1500
1.2.		ЛОН-150Вт	0,15	1080		ТЭС 022	0,02	1500
1.3.		ЛОН-200Вт	0,20	1440		ТЭС 044	0,05	3000
1.4.		ЛОН-300Вт	0,30	2400		ТЭС 044	0,05	3000
1.5.		ЛОН-500Вт	0,50	4150		ТЭС 080	0,09	6000
2.1.	Светильник с ртутными лампами	ДРЛ-125Вт	0,21	3835	2301	ТЭС 044	0,05	3000
2.2.		ДРЛ-250Вт	0,34	8775	5265	ТЭС 80	0,09	6000
2.3.		ДРЛ-400Вт	0,49	15600	9360	ТЭС -160	0,18	12000
2.4.		ДРИ-125Вт	0,21	8450	5070	ТЭС -80	0,09	6000
2.5.		ДРИ-250Вт	0,34	12675	7605	ТЭС -160	0,18	12000
2.6.		ДРИ-400Вт	0,49	21450	12870	ТЭС -160	0,18	12000
3.1.	Светильник с галогенными лампами	КГ-500Вт	0,50	4750		ТЭС 80	0,09	6000
3.2.		КГ-1000Вт	1,00	10500		ТЭС -160	0,18	12000